岩中水検　第746号
令和 7年 9月 9日

金ケ崎町長
髙　橋　寛　寿　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩　文

水質試験（検査）の結果について（通知）

| 試験(検査)責任者 |
|---|
| 伊藤 |

令和 7年 9月 2日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水日時 | 令和7年9月2日 10時10分 | | | 所属 | 金ケ崎町 | |
| 水源の名称 | 千貫石水源 | | | 採水者 | 田口　洋 | |
| 採水地点 | 瘤木公民館 | | | 残留塩素(現地) | 0.5 mg/l | |
| 原水・浄水の別 | 浄水 | 検番 | 1 | 天候(前日\|当日) | 晴れ | 晴れ |
| 組織名 | 上下水道課 | | | 気温 \| 水温 | 32.0℃ | 24.0℃ |
| 検査項目 | 省略不可項目(浄) | | | | | |
| 試験(検査)期日 | 令和 7年 9月 2日 ～ 令和 7年 9月 9日 | | | | | |
| 判定 | ×は不適合、▽は未満 | | | | | |
| 備考 | | | | | | |

| 番号 | 項目 | 検査結果 | 判定基準(水道法) | 番号 | 項目 | 検査結果 | 判定基準(水道法) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基 1 | 一般細菌 | 0 /ml | 100/1ml以下 | | | | |
| 基 2 | 大腸菌 | (－) 陰性 | 検出されないこと | | | | |
| 基 38 | 塩化物イオン | 9.6 mg/l | 200mg/l以下 | | | | |
| 基 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.23 mg/l | 3mg/l以下 | | | | |
| 基 47 | ｐＨ値 | 7.6 | 5.8 以上 8.6 以下 | | | | |
| 基 48 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | | |
| 基 49 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | | |
| 基 50 | 色度 | ▽ 0.5 度 | 5度以下 | | | | |
| 基 51 | 濁度 | ▽ 0.1 度 | 2度以下 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

岩中水検　第747号
令和 7年 9月 9日

金ケ崎町長
髙　橋　寛　寿　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩　文

水質試験（検査）の結果について（通知）

| 試験(検査)責任者 |
|---|
| 伊藤 |

令和 7年 9月 2日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水日時 | 令和7年9月2日 9時00分 | | | 所属 | 金ケ崎町 | |
| 水源の名称 | 高谷野原水源 | | | 採水者 | 田口　洋 | |
| 採水地点 | 高谷野原浄水場 | | | 残留塩素(現地) | 0.5 mg/l | |
| 原水・浄水の別 | 浄水 | 検番 | 2 | 天候(前日\|当日) | 晴れ | 晴れ |
| 組織名 | 上下水道課 | | | 気温 \| 水温 | 32.0℃ | 18.0℃ |
| 検査項目 | 省略不可項目(浄) | | | | | |
| 試験(検査)期日 | 令和 7年 9月 2日 ～ 令和 7年 9月 9日 | | | | | |
| 判定 | ×は不適合、▽は未満 | | | | | |
| 備考 | | | | | | |

| 番号 | 項目 | 検査結果 | 判定基準(水道法) | 番号 | 項目 | 検査結果 | 判定基準(水道法) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基 1 | 一般細菌 | 0 /ml | 100/1ml以下 | | | | |
| 基 2 | 大腸菌 | (－) 陰性 | 検出されないこと | | | | |
| 基 38 | 塩化物イオン | 11.4 mg/l | 200mg/l以下 | | | | |
| 基 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ▽ 0.15 mg/l | 3mg/l以下 | | | | |
| 基 47 | ｐＨ値 | 6.6 | 5.8 以上 8.6 以下 | | | | |
| 基 48 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | | |
| 基 49 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | | |
| 基 50 | 色度 | ▽ 0.5 度 | 5度以下 | | | | |
| 基 51 | 濁度 | ▽ 0.1 度 | 2度以下 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

岩中水検　第748号
令和 7年 9月 9日

金ケ崎町長
髙 橋 寛 寿　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩　文

水質試験（検査）の結果について（通知）

| 試験(検査)責任者 |
|---|
| 伊藤 |

令和 7年 9月 2日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水日時 | 令和7年9月2日 9時45分 | | | 所属 | 金ケ崎町 | |
| 水源の名称 | 五百津水源 | | | 採水者 | 田口 洋 | |
| 採水地点 | 北部地区センター | | | 残留塩素(現地) | 0.4 mg/l | |
| 原水・浄水の別 | 浄水 | 検番 | 3 | 天候(前日\|当日) | 晴れ | 晴れ |
| 組織名 | 上下水道課 | | | 気温 \| 水温 | 31.0℃ | 24.0℃ |
| 検査項目 | 省略不可項目(浄) | | | | | |
| 試験(検査)期日 | 令和 7年 9月 2日 ～ 令和 7年 9月 9日 | | | | | |
| 判定 | ×は不適合、▽は未満 | | | | | |
| 備考 | | | | | | |

| 番号 | 項目 | 検査結果 | 判定基準(水道法) | 番号 | 項目 | 検査結果 | 判定基準(水道法) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基 1 | 一般細菌 | 0 /ml | 100/1ml以下 | | | | |
| 基 2 | 大腸菌 | (－) 陰性 | 検出されないこと | | | | |
| 基 38 | 塩化物イオン | 9.8 mg/l | 200mg/l以下 | | | | |
| 基 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.25 mg/l | 3mg/l以下 | | | | |
| 基 47 | ｐＨ値 | 7.9 | 5.8 以上 8.6 以下 | | | | |
| 基 48 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | | |
| 基 49 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | | |
| 基 50 | 色度 | ▽ 0.5 度 | 5度以下 | | | | |
| 基 51 | 濁度 | ▽ 0.1 度 | 2度以下 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |