岩中水検　第857号
令和 8年10月 6日

金ケ崎町長
高　橋　文　浩　　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験(検査)責任者
伊藤

令和 8年10月19日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和8年10月19日 11時20分			所属	金ケ崎町	
水源の名称	千貫石水源			採水者	千田　篤紀	
採水地点	瘤木公民館			残留塩素(現地)	0.4 mg/l	
原水・浄水の別	浄水	検番	1	天候(前日|当日)	晴れ	曇り
組織名	上下水道課			気温 | 水温	16.0℃	14.0℃
検査項目	省略不可項目					
試験(検査)期日	令和 8年10月19日 ～ 令和 8年10月26日					
判定	×は不適合、▽は未満					
備考						

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基準1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下				
基準2	大腸菌	(－) 陰性	検出されないこと				
基準39	塩化物イオン	9.3 mg/l	200mg/l以下				
基準47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.24 mg/l	3mg/l以下				
基準48	ｐＨ値	7.3	5.8 以上 8.6 以下				
基準49	味	異常なし	異常でないこと				
基準50	臭気	異常なし	異常でないこと				
基準51	色度	▽ 0.5 度	5度以下				
基準52	濁度	▽ 0.1 度	2度以下				

岩中水検　第858号
令和 8年10月 6日

金ケ崎町長
高　橋　文　浩　　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験（検査）責任者
伊藤

令和 8年10月19日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和8年10月19日 11時50分			所属	金ケ崎町	
水源の名称	高谷野原水源			採水者	千田　篤紀	
採水地点	高谷野原浄水場			残留塩素（現地）	0.5 mg/l	
原水・浄水の別	浄水	検番	2	天候（前日|当日）	晴れ	曇り
組織名	上下水道課			気温 | 水温	16.0℃	14.0℃
検査項目	省略不可項目					
試験（検査）期日	令和 8年10月19日 ～ 令和 8年10月26日					
判定	×は不適合、▽は未満					
備考						

番号	項目	検査結果	判定基準（水道法）	番号	項目	検査結果	判定基準（水道法）
基準1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下				
基準2	大腸菌	（－）陰性	検出されないこと				
基準39	塩化物イオン	12.5 mg/l	200mg/l以下				
基準47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.15 mg/l	3mg/l以下				
基準48	ｐＨ値	6.3	5.8 以上 8.6 以下				
基準49	味	異常なし	異常でないこと				
基準50	臭気	異常なし	異常でないこと				
基準51	色度	▽ 0.5 度	5度以下				
基準52	濁度	▽ 0.1 度	2度以下				

岩中水検　第859号
令和 8年10月 6日

金ケ崎町長
高　橋　文　浩　　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験(検査)責任者

令和 8年10月19日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和8年10月19日 10時50分			所属	金ケ崎町	
水源の名称	五百津水源			採水者	千田　篤紀	
採水地点	北部地区センター			残留塩素(現地)	0.4 mg/l	
原水・浄水の別	浄水	検番	3	天候(前日|当日)	晴れ	曇り
組織名	上下水道課			気温 | 水温	17.0℃	17.5℃
検査項目	省略不可項目					
試験(検査)期日	令和 8年10月19日 ～ 令和 8年10月26日					
判定	×は不適合、▽は未満					
備考						

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基準1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下				
基準2	大腸菌	(－) 陰性	検出されないこと				
基準39	塩化物イオン	9.6 mg/l	200mg/l以下				
基準47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.31 mg/l	3mg/l以下				
基準48	ｐＨ値	7.6	5.8 以上 8.6 以下				
基準49	味	異常なし	異常でないこと				
基準50	臭気	異常なし	異常でないこと				
基準51	色度	▽ 0.5 度	5度以下				
基準52	濁度	▽ 0.1 度	2度以下				

岩中水検　第860号
令和 8年10月 6日

金ケ崎町長
高　橋　文　浩　　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩文

水質試験（検査）の結果について（通知）

令和 8年10月19日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

試験(検査)責任者
伊藤

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和8年10月19日 9時30分			所属	金ケ崎町		
水源の名称	千貫石水源			採水者	千田　篤紀		
採水地点	千貫石浄水場			残留塩素(現地)	――――		
原水・浄水の別	原水	検番	1	天候(前日|当日)	晴れ	曇り	
組織名	上下水道課			気温 | 水温	16.0℃	11.5℃	
検査項目	全(原)+大腸菌+嫌気性						
試験(検査)期日	令和 8年10月19日 ～ 令和 8年10月26日						
判定	×は不適合、▽は未満						
備考							

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基準1	一般細菌	38 /ml	100/1ml以下	基準17	ジクロロメタン	▽ 0.001 mg/l	0.02mg/l以下
基準2	大腸菌数(MPN)	13.0 MPN		基準18	テトラクロロエチレン	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下
基準3	カドミウム及びその化合物	▽ 0.0003 mg/l	0.003mg/l以下	基準19	トリクロロエチレン	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下
基準4	水銀及びその化合物	▽ 0.00005 mg/l	0.0005mg/l以下	基準20	PFOS及びPFOA	▽ 0.000005 mg/l	0.00005mg/l以下
基準5	セレン及びその化合物	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下	基準21	ベンゼン	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下
基準6	鉛及びその化合物	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下	基準33	亜鉛及びその化合物	▽ 0.01 mg/l	1.0mg/l以下
基準7	ヒ素及びその化合物	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下	基準34	アルミニウム及びその化合物	▽ 0.01 mg/l	0.2mg/l以下
基準8	六価クロム化合物	▽ 0.002 mg/l	0.02mg/l以下	基準35	鉄及びその化合物	▽ 0.03 mg/l	0.3mg/l以下
基準9	亜硝酸態窒素	▽ 0.004 mg/l	0.04mg/l以下	基準36	銅及びその化合物	▽ 0.01 mg/l	1.0mg/l以下
基準10	シアン化物イオン及び塩化シアン	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下	基準37	ナトリウム及びその化合物	3.9 mg/l	200mg/l以下
基準11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.12 mg/l	10mg/l以下	基準38	マンガン及びその化合物	▽ 0.005 mg/l	0.05mg/l以下
基準12	フッ素及びその化合物	▽ 0.05 mg/l	0.8mg/l以下	基準39	塩化物イオン	3.7 mg/l	200mg/l以下
基準13	ホウ素及びその化合物	▽ 0.01 mg/l	1.0mg/l以下	基準40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	22 mg/l	300mg/l以下
基準14	四塩化炭素	▽ 0.0002 mg/l	0.002mg/l以下	基準41	蒸発残留物	72 mg/l	500mg/l以下
基準15	1.4-ジオキサン	▽ 0.001 mg/l	0.05mg/l以下	基準42	陰イオン界面活性剤	▽ 0.02 mg/l	0.2mg/l以下
基準16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	▽ 0.001 mg/l	0.04mg/l以下	基準43	ジェオスミン	▽ 0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下

岩中水検　第860号
令和 8年10月 6日

金ケ崎町長
高　橋　文　浩　　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験(検査)責任者
伊藤

令和 8年10月19日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.2

採水日時	令和8年10月19日 9時30分			所属	金ケ崎町	
水源の名称	千貫石水源			採水者	千田　篤紀	
採水地点	千貫石浄水場			残留塩素(現地)	――――	
原水・浄水の別	原水	検番	1	天候(前日|当日)	晴れ	曇り
組織名	上下水道課			気温 | 水温	16.0℃	11.5℃
検査項目	全(原)+大腸菌+嫌気性					
試験(検査)期日	令和 8年10月19日 ～ 令和 8年10月26日					
判定	×は不適合、▽は未満					
備考						

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基準44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	▽ 0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下				
基準45	非イオン界面活性剤	▽ 0.002 mg/l	0.02mg/l以下				
基準46	フェノール類	▽ 0.0005 mg/l	0.005mg/l以下				
基準47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.53 mg/l	3mg/l以下				
基準48	ｐＨ値	7.6	5.8 以上 8.6 以下				
基準50	臭気	異常なし	異常でないこと				
基準51	色度	1.9 度	5度以下				
基準52	濁度	0.4 度	2度以下				
	大腸菌(E.coli)	(+) 陽性					
	嫌気性芽胞菌	(−) 陰性					
参考20	PFOS	▽ 0.0000025 mg/l					
参考20	PFOA	▽ 0.0000025 mg/l					

岩中水検　第861号
令和 8年10月 6日

金ケ崎町長
高　橋　文　浩　　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験（検査）責任者
伊藤

令和 8年10月19日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和8年10月19日 12時00分		所属	金ケ崎町	
水源の名称	高谷野原水源		採水者	千田　篤紀	
採水地点	高谷野原浄水場		残留塩素（現地）	――――	
原水・浄水の別	原水	検番 2	天候（前日|当日）	晴れ	曇り
組織名	上下水道課		気温 | 水温	16.0℃	14.0℃
検査項目	全(原)+大腸菌+嫌気性				
試験（検査）期日	令和 8年10月19日 ～ 令和 8年10月26日				
判定	×は不適合、▽は未満				
備考					

番号	項目	検査結果	判定基準（水道法）	番号	項目	検査結果	判定基準（水道法）
基準1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下	基準17	ジクロロメタン	▽ 0.001 mg/l	0.02mg/l以下
基準2	大腸菌数(MPN)	▽ 1.8 MPN		基準18	テトラクロロエチレン	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下
基準3	カドミウム及びその化合物	▽ 0.0003 mg/l	0.003mg/l以下	基準19	トリクロロエチレン	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下
基準4	水銀及びその化合物	▽ 0.00005 mg/l	0.0005mg/l以下	基準20	PFOS及びPFOA	▽ 0.000005 mg/l	0.00005mg/l以下
基準5	セレン及びその化合物	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下	基準21	ベンゼン	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下
基準6	鉛及びその化合物	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下	基準33	亜鉛及びその化合物	▽ 0.01 mg/l	1.0mg/l以下
基準7	ヒ素及びその化合物	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下	基準34	アルミニウム及びその化合物	▽ 0.01 mg/l	0.2mg/l以下
基準8	六価クロム化合物	▽ 0.002 mg/l	0.02mg/l以下	基準35	鉄及びその化合物	▽ 0.03 mg/l	0.3mg/l以下
基準9	亜硝酸態窒素	▽ 0.004 mg/l	0.04mg/l以下	基準36	銅及びその化合物	▽ 0.01 mg/l	1.0mg/l以下
基準10	シアン化物イオン及び塩化シアン	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下	基準37	ナトリウム及びその化合物	8.7 mg/l	200mg/l以下
基準11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.28 mg/l	10mg/l以下	基準38	マンガン及びその化合物	▽ 0.005 mg/l	0.05mg/l以下
基準12	フッ素及びその化合物	▽ 0.05 mg/l	0.8mg/l以下	基準39	塩化物イオン	12.3 mg/l	200mg/l以下
基準13	ホウ素及びその化合物	0.06 mg/l	1.0mg/l以下	基準40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	39 mg/l	300mg/l以下
基準14	四塩化炭素	▽ 0.0002 mg/l	0.002mg/l以下	基準41	蒸発残留物	125 mg/l	500mg/l以下
基準15	1.4-ジオキサン	▽ 0.001 mg/l	0.05mg/l以下	基準42	陰イオン界面活性剤	▽ 0.02 mg/l	0.2mg/l以下
基準16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ.	▽ 0.001 mg/l	0.04mg/l以下	基準43	ジェオスミン	▽ 0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下

岩中水検　第861号
令和 8年10月 6日

金ケ崎町長
高　橋　文　浩　　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩文

水質試験（検査）の結果について（通知）

令和 8年10月19日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

試験(検査)責任者
伊藤

水質試験（検査）結果書　　No.2

採水日時	令和8年10月19日 12時00分			所属	金ケ崎町	
水源の名称	高谷野原水源			採水者	千田　篤紀	
採水地点	高谷野原浄水場			残留塩素(現地)	――――	
原水・浄水の別	原水	検番	2	天候(前日|当日)	晴れ	曇り
組織名	上下水道課			気温 | 水温	16.0℃	14.0℃
検査項目	全(原)+大腸菌+嫌気性					
試験(検査)期日	令和 8年10月19日 ～ 令和 8年10月26日					
判定	×は不適合、▽は未満					
備考						

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基準44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	▽ 0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下				
基準45	非イオン界面活性剤	▽ 0.002 mg/l	0.02mg/l以下				
基準46	フェノール類	▽ 0.0005 mg/l	0.005mg/l以下				
基準47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.23 mg/l	3mg/l以下				
基準48	ｐＨ値	6.4	5.8 以上 8.6 以下				
基準50	臭気	異常なし	異常でないこと				
基準51	色度	▽ 0.5 度	5度以下				
基準52	濁度	▽ 0.1 度	2度以下				
	大腸菌(E.coli)	(－) 陰性					
	嫌気性芽胞菌	(－) 陰性					
参考20	PFOS	▽ 0.0000025 mg/l					
参考20	PFOA	▽ 0.0000025 mg/l					

岩中水検　第862号
令和 8年10月 6日

金ケ崎町長
高　橋　文　浩　　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験(検査)責任者
伊藤

令和 8年10月19日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　　No.1

採水日時	令和8年10月19日 10時20分			所属	金ケ崎町		
水源の名称	五百津水源			採水者	千田　篤紀		
採水地点	五百津浄水場			残留塩素(現地)	――――		
原水・浄水の別	原水	検番	3	天候(前日|当日)	晴れ	曇り	
組織名	上下水道課			気温 | 水温	15.0℃	12.0℃	
検査項目	全(原)+大腸菌+嫌気性						
試験(検査)期日	令和 8年10月19日 ～ 令和 8年10月26日						
判定	×は不適合、▽は未満						
備考							

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基準1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下	基準17	ジクロロメタン	▽ 0.001 mg/l	0.02mg/l以下
基準2	大腸菌数(MPN)	▽ 1.8 MPN		基準18	テトラクロロエチレン	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下
基準3	カドミウム及びその化合物	▽ 0.0003 mg/l	0.003mg/l以下	基準19	トリクロロエチレン	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下
基準4	水銀及びその化合物	▽ 0.00005 mg/l	0.0005mg/l以下	基準20	PFOS及びPFOA	▽ 0.000005 mg/l	0.00005mg/l以下
基準5	セレン及びその化合物	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下	基準21	ベンゼン	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下
基準6	鉛及びその化合物	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下	基準33	亜鉛及びその化合物	▽ 0.01 mg/l	1.0mg/l以下
基準7	ヒ素及びその化合物	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下	基準34	アルミニウム及びその化合物	▽ 0.01 mg/l	0.2mg/l以下
基準8	六価クロム化合物	▽ 0.002 mg/l	0.02mg/l以下	基準35	鉄及びその化合物	▽ 0.03 mg/l	0.3mg/l以下
基準9	亜硝酸態窒素	▽ 0.004 mg/l	0.04mg/l以下	基準36	銅及びその化合物	▽ 0.01 mg/l	1.0mg/l以下
基準10	シアン化物イオン及び塩化シアン	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下	基準37	ナトリウム及びその化合物	8.8 mg/l	200mg/l以下
基準11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.57 mg/l	10mg/l以下	基準38	マンガン及びその化合物	▽ 0.005 mg/l	0.05mg/l以下
基準12	フッ素及びその化合物	0.24 mg/l	0.8mg/l以下	基準39	塩化物イオン	9.2 mg/l	200mg/l以下
基準13	ホウ素及びその化合物	0.03 mg/l	1.0mg/l以下	基準40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	36 mg/l	300mg/l以下
基準14	四塩化炭素	▽ 0.0002 mg/l	0.002mg/l以下	基準41	蒸発残留物	126 mg/l	500mg/l以下
基準15	1.4-ジオキサン	▽ 0.001 mg/l	0.05mg/l以下	基準42	陰イオン界面活性剤	▽ 0.02 mg/l	0.2mg/l以下
基準16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	▽ 0.001 mg/l	0.04mg/l以下	基準43	ジェオスミン	▽ 0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下

岩中水検　第862号
令和 8年10月 6日

金ケ崎町長
高　橋　文　浩　　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験（検査）責任者
伊藤

令和 8年10月19日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　　No.2

採水日時	令和8年10月19日 10時20分			所属	金ケ崎町	
水源の名称	五百津水源			採水者	千田　篤紀	
採水地点	五百津浄水場			残留塩素（現地）	――――	
原水・浄水の別	原水	検番	3	天候（前日|当日）	晴れ	曇り
組織名	上下水道課			気温 | 水温	15.0℃	12.0℃
検査項目	全(原)+大腸菌+嫌気性					
試験（検査）期日	令和 8年10月19日 ～ 令和 8年10月26日					
判定	×は不適合、▽は未満					
備考						

番号	項目	検査結果	判定基準（水道法）	番号	項目	検査結果	判定基準（水道法）
基準44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	▽ 0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下				
基準45	非イオン界面活性剤	▽ 0.002 mg/l	0.02mg/l以下				
基準46	フェノール類	▽ 0.0005 mg/l	0.005mg/l以下				
基準47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	▽ 0.15 mg/l	3mg/l以下				
基準48	ｐＨ値	6.9	5.8 以上 8.6 以下				
基準50	臭気	異常なし	異常でないこと				
基準51	色度	▽ 0.5 度	5度以下				
基準52	濁度	0.4 度	2度以下				
	大腸菌(E.coli)	(－) 陰性					
	嫌気性芽胞菌	(－) 陰性					
参考20	PFOS	▽ 0.0000025 mg/l					
参考20	PFOA	▽ 0.0000025 mg/l					