岩中水検　第45号
令和 8年 4月21日

金ケ崎町長
高　橋　文　浩　　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験(検査)責任者
伊藤

令和 8年 4月14日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和8年4月14日 11時20分			所属	金ケ崎町	
水源の名称	千貫石水源			採水者	千田　篤紀	
採水地点	瘤木公民館			残留塩素(現地)	0.7 mg/l	
原水・浄水の別	浄水	検番	1	天候(前日|当日)	曇り	晴れ
組織名	上下水道課			気温 | 水温	18.0℃	11.0℃
検査項目	省略不可項目					
試験(検査)期日	令和 8年 4月14日 ～ 令和 8年 4月21日					
判定	×は不適合、▽は未満					
備考						

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基準1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下				
基準2	大腸菌	(－) 陰性	検出されないこと				
基準39	塩化物イオン	12.3 mg/l	200mg/l以下				
基準47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.20 mg/l	3mg/l以下				
基準48	ｐＨ値	7.3	5.8 以上 8.6 以下				
基準49	味	異常なし	異常でないこと				
基準50	臭気	異常なし	異常でないこと				
基準51	色度	▽ 0.5 度	5度以下				
基準52	濁度	▽ 0.1 度	2度以下				

岩中水検　第46号
令和 8年 4月21日

金ケ崎町長
高　橋　文　浩　　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験(検査)責任者
伊藤

令和 8年 4月14日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和8年4月14日 10時30分			所属	金ケ崎町	
水源の名称	高谷野原水源			採水者	千田　篤紀	
採水地点	高谷野原浄水場			残留塩素(現地)	0.5 mg/l	
原水・浄水の別	浄水	検番	2	天候(前日|当日)	曇り	晴れ
組織名	上下水道課			気温 | 水温	17.0℃	11.5℃
検査項目	省略不可項目					
試験(検査)期日	令和 8年 4月14日 ～ 令和 8年 4月21日					
判定	×は不適合、▽は未満					
備考						

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基準1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下				
基準2	大腸菌	(－) 陰性	検出されないこと				
基準39	塩化物イオン	11.0 mg/l	200mg/l以下				
基準47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.21 mg/l	3mg/l以下				
基準48	ｐＨ値	6.3	5.8 以上 8.6 以下				
基準49	味	異常なし	異常でないこと				
基準50	臭気	異常なし	異常でないこと				
基準51	色度	▽ 0.5 度	5度以下				
基準52	濁度	▽ 0.1 度	2度以下				

岩中水検　第47号
令和 8年 4月21日

金ケ崎町長
高　橋　文　浩　　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験(検査)責任者
伊藤

令和 8年 4月14日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和8年4月14日 10時00分			所属	金ケ崎町		
水源の名称	五百津水源			採水者	千田　篤紀		
採水地点	北部地区センター			残留塩素(現地)	0.5 mg/l		
原水・浄水の別	浄水	検番	3	天候(前日|当日)	曇り	晴れ	
組織名	上下水道課			気温 | 水温	16.0℃	12.0℃	
検査項目	省略不可項目						
試験(検査)期日	令和 8年 4月14日 ～ 令和 8年 4月21日						
判定	×は不適合、▽は未満						
備考							

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基準1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下				
基準2	大腸菌	(－) 陰性	検出されないこと				
基準39	塩化物イオン	14.5 mg/l	200mg/l以下				
基準47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.30 mg/l	3mg/l以下				
基準48	ｐＨ値	7.3	5.8 以上 8.6 以下				
基準49	味	異常なし	異常でないこと				
基準50	臭気	異常なし	異常でないこと				
基準51	色度	▽ 0.5 度	5度以下				
基準52	濁度	▽ 0.1 度	2度以下				

岩中水検　第48号
令和 8年 4月21日

金ケ崎町長
高　橋　文　浩　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験(検査)責任者
伊藤

令和 8年 4月14日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和8年4月14日 9時20分			所属	金ケ崎町		
水源の名称	千貫石水源			採水者	千田　篤紀		
採水地点	千貫石浄水場			残留塩素(現地)	――――		
原水・浄水の別	原水	検番	1	天候(前日 | 当日)	曇り	晴れ	
組織名	上下水道課			気温 | 水温	14.0℃	7.0℃	
検査項目	大腸菌+嫌気性芽胞菌						
試験(検査)期日	令和 8年 4月14日 ～ 令和 8年 4月21日						
判定	×は不適合、▽は未満						
備考							

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
	大腸菌(E.coli)	(+) 陽性					
	嫌気性芽胞菌	(−) 陰性					

岩中水検　第49号
令和 8年 4月21日

金ケ崎町長
高　橋　文　浩　　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験（検査）責任者
伊藤

令和 8年 4月14日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和8年4月14日 10時30分			所属	金ケ崎町	
水源の名称	高谷野原水源			採水者	千田　篤紀	
採水地点	高谷野原浄水場			残留塩素（現地）	――――	
原水・浄水の別	原水	検番	2	天候（前日|当日）	曇り	晴れ
組織名	上下水道課			気温 | 水温	17.0℃	14.5℃
検査項目	大腸菌+嫌気性芽胞菌					
試験（検査）期日	令和 8年 4月14日 ～ 令和 8年 4月21日					
判定	×は不適合、▽は未満					
備考						

番号	項目	検査結果	判定基準（水道法）	番号	項目	検査結果	判定基準（水道法）
	大腸菌(E.coli)	(－) 陰性					
	嫌気性芽胞菌	(－) 陰性					

岩中水検　第50号
令和 8年 4月21日

金ケ崎町長
高　橋　文　浩　　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験(検査)責任者
伊藤

令和 8年 4月14日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和8年4月14日 9時40分			所属	金ケ崎町	
水源の名称	五百津水源			採水者	千田　篤紀	
採水地点	五百津浄水場			残留塩素(現地)	――――	
原水・浄水の別	原水	検番	3	天候(前日|当日)	曇り	晴れ
組織名	上下水道課			気温 | 水温	18.0℃	10.0℃
検査項目	大腸菌+嫌気性芽胞菌					
試験(検査)期日	令和 8年 4月14日 ～ 令和 8年 4月21日					
判定	×は不適合、▽は未満					
備考						

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
	大腸菌(E.coli)	(－) 陰性					
	嫌気性芽胞菌	(－) 陰性					