岩中水検　第295号
令和 8年 6月16日

金ケ崎町長
高　橋　文　浩　　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験(検査)責任者
伊藤

令和 8年 6月 9日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和8年6月9日 10時40分			所属	金ケ崎町	
水源の名称	千貫石水源			採水者	千田　篤紀	
採水地点	瘤木公民館			残留塩素(現地)	0.5 mg/l	
原水・浄水の別	浄水	検番	1	天候(前日|当日)	雨	曇り
組織名	上下水道課			気温 | 水温	22.0℃	18.0℃
検査項目	省略不可項目					
試験(検査)期日	令和 8年 6月 9日 ～ 令和 8年 6月16日					
判定	×は不適合、▽は未満					
備考						

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基準1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下				
基準2	大腸菌	(－) 陰性	検出されないこと				
基準39	塩化物イオン	11.6 mg/l	200mg/l以下				
基準47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.29 mg/l	3mg/l以下				
基準48	ｐＨ値	7.4	5.8 以上 8.6 以下				
基準49	味	異常なし	異常でないこと				
基準50	臭気	異常なし	異常でないこと				
基準51	色度	▽ 0.5 度	5度以下				
基準52	濁度	▽ 0.1 度	2度以下				

岩中水検　第296号
令和 8年 6月16日

金ケ崎町長
高　橋　文　浩　　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験(検査)責任者

令和 8年 6月 9日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和8年6月9日 12時10分			所属	金ケ崎町		
水源の名称	高谷野原水源			採水者	千田　篤紀		
採水地点	高谷野原浄水場			残留塩素(現地)	0.5 mg/l		
原水・浄水の別	浄水	検番	2	天候(前日|当日)	雨	曇り	
組織名	上下水道課			気温 | 水温	21.0℃	14.0℃	
検査項目	省略不可項目						
試験(検査)期日	令和 8年 6月 9日 ～ 令和 8年 6月16日						
判定	×は不適合、▽は未満						
備考							

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基準1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下				
基準2	大腸菌	(－) 陰性	検出されないこと				
基準39	塩化物イオン	10.9 mg/l	200mg/l以下				
基準47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	▽ 0.15 mg/l	3mg/l以下				
基準48	ｐＨ値	6.4	5.8 以上 8.6 以下				
基準49	味	異常なし	異常でないこと				
基準50	臭気	異常なし	異常でないこと				
基準51	色度	▽ 0.5 度	5度以下				
基準52	濁度	▽ 0.1 度	2度以下				

岩中水検　第297号
令和 8年 6月16日

金ケ崎町長
高　橋　文　浩　　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験(検査)責任者
伊藤

令和 8年 6月 9日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和8年6月9日 10時30分			所属	金ケ崎町	
水源の名称	五百津水源			採水者	千田　篤紀	
採水地点	北部地区センター			残留塩素(現地)	0.4 mg/l	
原水・浄水の別	浄水	検番	3	天候(前日|当日)	雨	曇り
組織名	上下水道課			気温 | 水温	22.0℃	19.0℃
検査項目	省略不可項目					
試験(検査)期日	令和 8年 6月 9日 ～ 令和 8年 6月16日					
判定	×は不適合、▽は未満					
備考						

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基準1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下				
基準2	大腸菌	(－) 陰性	検出されないこと				
基準39	塩化物イオン	10.6 mg/l	200mg/l以下				
基準47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.22 mg/l	3mg/l以下				
基準48	ｐＨ値	7.4	5.8 以上 8.6 以下				
基準49	味	異常なし	異常でないこと				
基準50	臭気	異常なし	異常でないこと				
基準51	色度	▽ 0.5 度	5度以下				
基準52	濁度	▽ 0.1 度	2度以下				