岩中水検　第464号
令和 8年 7月21日

金ケ崎町長
高　橋　文　浩　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験(検査)責任者
伊藤

令和 8年 7月14日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和8年7月14日 12時00分			所属	金ケ崎町		
水源の名称	千貫石水源			採水者	千田　篤紀		
採水地点	瘤木公民館			残留塩素(現地)	0.5 mg/l		
原水・浄水の別	浄水	検番	1	天候(前日|当日)	晴れ	曇り	
組織名	上下水道課			気温 | 水温	27.0℃	21.0℃	
検査項目	省略不可項目						
試験(検査)期日	令和 8年 7月14日 ～ 令和 8年 7月21日						
判定	×は不適合、▽は未満						
備考							

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基準1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下				
基準2	大腸菌	(－) 陰性	検出されないこと				
基準39	塩化物イオン	14.8 mg/l	200mg/l以下				
基準47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.74 mg/l	3mg/l以下				
基準48	ｐＨ値	7.2	5.8 以上 8.6 以下				
基準49	味	異常なし	異常でないこと				
基準50	臭気	異常なし	異常でないこと				
基準51	色度	▽ 0.5 度	5度以下				
基準52	濁度	▽ 0.1 度	2度以下				

岩中水検　第465号
令和 8年 7月21日

金ケ崎町長
高　橋　文　浩　　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験(検査)責任者
伊藤

令和 8年 7月14日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和8年7月14日 12時20分		所属	金ケ崎町	
水源の名称	高谷野原水源		採水者	千田　篤紀	
採水地点	高谷野原浄水場		残留塩素(現地)	0.5 mg/l	
原水・浄水の別	浄水	検番 2	天候(前日|当日)	晴れ	曇り
組織名	上下水道課		気温 | 水温	27.0℃	16.0℃
検査項目	省略不可項目				
試験(検査)期日	令和 8年 7月14日 ～ 令和 8年 7月21日				
判定	×は不適合、▽は未満				
備考					

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基準1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下				
基準2	大腸菌	(－) 陰性	検出されないこと				
基準39	塩化物イオン	11.6 mg/l	200mg/l以下				
基準47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.19 mg/l	3mg/l以下				
基準48	ｐＨ値	6.2	5.8 以上 8.6 以下				
基準49	味	異常なし	異常でないこと				
基準50	臭気	異常なし	異常でないこと				
基準51	色度	▽ 0.5 度	5度以下				
基準52	濁度	▽ 0.1 度	2度以下				

岩中水検　第466号
令和 8年 7月21日

金ケ崎町長
高　橋　文　浩　　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験(検査)責任者
伊藤

令和 8年 7月14日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和8年7月14日 11時30分			所属	金ケ崎町		
水源の名称	五百津水源			採水者	千田　篤紀		
採水地点	北部地区センター			残留塩素(現地)	0.4 mg/l		
原水・浄水の別	浄水	検番	3	天候(前日|当日)	晴れ	曇り	
組織名	上下水道課			気温 | 水温	27.0℃	23.0℃	
検査項目	省略不可項目						
試験(検査)期日	令和 8年 7月14日 ～ 令和 8年 7月21日						
判定	×は不適合、▽は未満						
備考							

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基準1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下				
基準2	大腸菌	(－) 陰性	検出されないこと				
基準39	塩化物イオン	13.0 mg/l	200mg/l以下				
基準47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.34 mg/l	3mg/l以下				
基準48	ｐＨ値	7.7	5.8 以上 8.6 以下				
基準49	味	異常なし	異常でないこと				
基準50	臭気	異常なし	異常でないこと				
基準51	色度	▽ 0.5 度	5度以下				
基準52	濁度	▽ 0.1 度	2度以下				