岩中水検　第700号
令和 8年 9月15日

金ケ崎町長
高　橋　文　浩　　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験(検査)責任者

令和 8年 9月 8日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和8年9月8日 10時10分			所属	金ケ崎町		
水源の名称	千貫石水源			採水者	千田　篤紀		
採水地点	瘤木公民館			残留塩素(現地)	0.4 mg/l		
原水・浄水の別	浄水	検番	1	天候(前日|当日)	雨	晴れ	
組織名	上下水道課			気温 | 水温	30.0℃	20.0℃	
検査項目	省略不可項目						
試験(検査)期日	令和 8年 9月 8日 ～ 令和 8年 9月15日						
判定	×は不適合、▽は未満						
備考							

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基準1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下				
基準2	大腸菌	(－) 陰性	検出されないこと				
基準39	塩化物イオン	11.0 mg/l	200mg/l以下				
基準47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.26 mg/l	3mg/l以下				
基準48	ｐＨ値	7.3	5.8 以上 8.6 以下				
基準49	味	異常なし	異常でないこと				
基準50	臭気	異常なし	異常でないこと				
基準51	色度	▽ 0.5 度	5度以下				
基準52	濁度	▽ 0.1 度	2度以下				

岩中水検　第701号
令和 8年 9月15日

金ケ崎町長
高　橋　文　浩　　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験(検査)責任者
伊藤

令和 8年 9月 8日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和8年9月8日 10時50分			所属	金ケ崎町	
水源の名称	高谷野原水源			採水者	千田　篤紀	
採水地点	高谷野原浄水場			残留塩素(現地)	0.4 mg/l	
原水・浄水の別	浄水	検番	2	天候(前日|当日)	雨	晴れ
組織名	上下水道課			気温 | 水温	30.0℃	18.0℃
検査項目	省略不可項目					
試験(検査)期日	令和 8年 9月 8日 ～ 令和 8年 9月15日					
判定	×は不適合、▽は未満					
備考						

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基準1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下				
基準2	大腸菌	(－) 陰性	検出されないこと				
基準39	塩化物イオン	12.3 mg/l	200mg/l以下				
基準47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.19 mg/l	3mg/l以下				
基準48	ｐＨ値	6.3	5.8 以上 8.6 以下				
基準49	味	異常なし	異常でないこと				
基準50	臭気	異常なし	異常でないこと				
基準51	色度	▽ 0.5 度	5度以下				
基準52	濁度	▽ 0.1 度	2度以下				

岩中水検　第702号
令和 8年 9月15日

金ケ崎町長
高　橋　文　浩　　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験(検査)責任者
伊藤

令和 8年 9月 8日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和8年9月8日 9時30分			所属	金ケ崎町	
水源の名称	五百津水源			採水者	千田　篤紀	
採水地点	北部地区センター			残留塩素(現地)	0.3 mg/l	
原水・浄水の別	浄水	検番	3	天候(前日|当日)	雨	晴れ
組織名	上下水道課			気温 | 水温	35.0℃	23.0℃
検査項目	省略不可項目					
試験(検査)期日	令和 8年 9月 8日 ～ 令和 8年 9月15日					
判定	×は不適合、▽は未満					
備考						

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基準1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下				
基準2	大腸菌	(－) 陰性	検出されないこと				
基準39	塩化物イオン	10.8 mg/l	200mg/l以下				
基準47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.30 mg/l	3mg/l以下				
基準48	ｐＨ値	7.8	5.8 以上 8.6 以下				
基準49	味	異常なし	異常でないこと				
基準50	臭気	異常なし	異常でないこと				
基準51	色度	▽ 0.5 度	5度以下				
基準52	濁度	▽ 0.1 度	2度以下				