岩中水検　第689号
令和 4年 9月13日

金ケ崎町長
高　橋　寛　寿　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　高　橋　敏　彦

水質試験（検査）の結果について（通知）

令和 4年 9月 6日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

試験(検査)責任者

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和4年9月6日 9時00分			所属	金ケ崎町	
水源の名称	千貫石水源			採水者	石川　英博	
採水地点	瘤木公民館			残留塩素(現地)	0.7 mg/l	
原水・浄水の別	浄水	検番	1	天候(前日|当日)	曇り	曇り
組織名	上下水道課			気温 | 水温	25.0℃	21.0℃
検査項目	省略不可項目(浄)					
試験(検査)期日	令和 4年 9月 6日 ～ 令和 4年 9月13日					
判定	×は不適合、▽は未満					
備考						

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基 1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下				
基 2	大腸菌	(－) 陰性	検出されないこと				
基 38	塩化物イオン	13.1 mg/l	200mg/l以下				
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	▽ 0.3 mg/l	3mg/l以下				
基 47	ｐＨ値	7.2	5.8 以上 8.6 以下				
基 48	味	異常なし	異常でないこと				
基 49	臭気	異常なし	異常でないこと				
基 50	色度	▽ 1 度	5度以下				
基 51	濁度	▽ 0.1 度	2度以下				

岩中水検　第690号
令和 4年 9月13日

金ケ崎町長
髙　橋　寛　寿　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　髙　橋　敏　彦

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験(検査)責任者

令和 4年 9月 6日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和4年9月6日 9時45分			所属	金ケ崎町	
水源の名称	高谷野原水源			採水者	石川　英博	
採水地点	西部地区センター			残留塩素(現地)	0.7 mg/l	
原水・浄水の別	浄水	検番	2	天候(前日|当日)	曇り	曇り
組織名	上下水道課			気温 | 水温	24.0℃	20.5℃
検査項目	省略不可項目(浄)					
試験(検査)期日	令和 4年 9月 6日 ～ 令和 4年 9月13日					
判定	×は不適合、▽は未満					
備考						

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基 1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下				
基 2	大腸菌	(－) 陰性	検出されないこと				
基 38	塩化物イオン	13.2 mg/l	200mg/l以下				
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	▽ 0.3 mg/l	3mg/l以下				
基 47	ｐＨ値	7.3	5.8 以上 8.6 以下				
基 48	味	異常なし	異常でないこと				
基 49	臭気	異常なし	異常でないこと				
基 50	色度	▽ 1 度	5度以下				
基 51	濁度	▽ 0.1 度	2度以下				

岩中水検　第691号
令和 4年 9月13日

金ケ崎町長
高　橋　寛　寿　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　高　橋　敏　彦

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験(検査)責任者

令和 4年 9月 6日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和4年9月6日 9時25分			所属	金ケ崎町	
水源の名称	五百津水源			採水者	石川　英博	
採水地点	北部地区センター			残留塩素(現地)	0.7 mg/l	
原水・浄水の別	浄水	検番	3	天候(前日|当日)	曇り	曇り
組織名	上下水道課			気温 | 水温	24.0℃	21.5℃
検査項目	省略不可項目(浄)					
試験(検査)期日	令和 4年 9月 6日 ～ 令和 4年 9月13日					
判定	×は不適合、▽は未満					
備考						

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基 1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下				
基 2	大腸菌	(－) 陰性	検出されないこと				
基 38	塩化物イオン	11.9 mg/l	200mg/l以下				
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	▽ 0.3 mg/l	3mg/l以下				
基 47	ｐＨ値	8.0	5.8 以上 8.6 以下				
基 48	味	異常なし	異常でないこと				
基 49	臭気	異常なし	異常でないこと				
基 50	色度	▽ 1 度	5度以下				
基 51	濁度	▽ 0.1 度	2度以下				