岩中水検　第294号
令和 5年 6月20日

金ケ崎町長
髙　橋　寛　寿　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩　文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験(検査)責任者
髙橋

令和 5年 6月13日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和5年6月13日 10時40分			所属	金ケ崎町	
水源の名称	千貫石水源			採水者	石川　英博	
採水地点	瘤木公民館			残留塩素(現地)	0.7 mg/l	
原水・浄水の別	浄水	検番	1	天候(前日|当日)	晴れ	晴れ
組織名	上下水道課			気温 | 水温	27.0℃	19.5℃
検査項目	省略不可項目(浄)					
試験(検査)期日	令和 5年 6月13日 ～ 令和 5年 6月20日					
判定	×は不適合、▽は未満					
備考						

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基 1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下				
基 2	大腸菌	(－) 陰性	検出されないこと				
基 38	塩化物イオン	12.3 mg/l	200mg/l以下				
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l	3mg/l以下				
基 47	ｐＨ値	7.3	5.8 以上 8.6 以下				
基 48	味	異常なし	異常でないこと				
基 49	臭気	異常なし	異常でないこと				
基 50	色度	▽ 1 度	5度以下				
基 51	濁度	▽ 0.1 度	2度以下				

岩中水検　第295号
令和 5年 6月20日

金ケ崎町長
高　橋　寛　寿　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩　文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験(検査)責任者
高橋

令和 5年 6月13日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和5年6月13日 9時20分		所属	金ケ崎町	
水源の名称	高谷野原水源		採水者	石川　英博	
採水地点	西部地区センター		残留塩素(現地)	0.7 mg/l	
原水・浄水の別	浄水	検番 2	天候(前日|当日)	晴れ	晴れ
組織名	上下水道課		気温 | 水温	23.0℃	18.5℃
検査項目	省略不可項目(浄)				
試験(検査)期日	令和 5年 6月13日 ～ 令和 5年 6月20日				
判定	×は不適合、▽は未満				
備考					

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基 1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下				
基 2	大腸菌	(－) 陰性	検出されないこと				
基 38	塩化物イオン	12.4 mg/l	200mg/l以下				
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l	3mg/l以下				
基 47	ｐＨ値	7.3	5.8 以上 8.6 以下				
基 48	味	異常なし	異常でないこと				
基 49	臭気	異常なし	異常でないこと				
基 50	色度	▽ 1 度	5度以下				
基 51	濁度	▽ 0.1 度	2度以下				

岩中水検　第296号
令和 5年 6月20日

金ケ崎町長
髙　橋　寛　寿　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩　文

水質試験（検査）の結果について（通知）

令和 5年 6月13日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

試験(検査)責任者
髙橋

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和5年6月13日 10時10分		所属	金ケ崎町	
水源の名称	五百津水源		採水者	石川　英博	
採水地点	北部地区センター		残留塩素(現地)	0.5 mg/l	
原水・浄水の別	浄水	検番 3	天候(前日|当日)	晴れ	晴れ
組織名	上下水道課		気温 | 水温	24.0℃	19.5℃
検査項目	省略不可項目(浄)				
試験(検査)期日	令和 5年 6月13日 ～ 令和 5年 6月20日				
判定	×は不適合、▽は未満				
備考					

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基 1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下				
基 2	大腸菌	(－) 陰性	検出されないこと				
基 38	塩化物イオン	16.4 mg/l	200mg/l以下				
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/l	3mg/l以下				
基 47	ｐＨ値	7.6	5.8 以上 8.6 以下				
基 48	味	異常なし	異常でないこと				
基 49	臭気	異常なし	異常でないこと				
基 50	色度	▽ 1 度	5度以下				
基 51	濁度	▽ 0.1 度	2度以下				