岩中水検　第1468号
令和 6年 3月18日

金ケ崎町長
髙　橋　寛　寿　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩　文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験（検査）責任者
髙橋

令和 6年 3月11日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和6年3月11日 10時20分		所属	金ケ崎町	
水源の名称	千貫石水源		採水者	石川　英博	
採水地点	瘤木公民館		残留塩素（現地）	0.7 mg/l	
原水・浄水の別	浄水	検番 1	天候（前日|当日）	曇り	曇り
組織名	上下水道課		気温 | 水温	7.0℃	4.5℃
検査項目	省略不可項目(浄)				
試験（検査）期日	令和 6年 3月11日 ～ 令和 6年 3月18日				
判定	×は不適合、▽は未満				
備考					

番号	項目	検査結果	判定基準（水道法）	番号	項目	検査結果	判定基準（水道法）
基 1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下				
基 2	大腸菌	（－）陰性	検出されないこと				
基 38	塩化物イオン	10.8 mg/l	200mg/l以下				
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	▽ 0.3 mg/l	3mg/l以下				
基 47	ｐＨ値	7.3	5.8 以上 8.6 以下				
基 48	味	異常なし	異常でないこと				
基 49	臭気	異常なし	異常でないこと				
基 50	色度	▽ 1 度	5度以下				
基 51	濁度	▽ 0.1 度	2度以下				

岩中水検　第1469号
令和 6年 3月18日

金ケ崎町長
髙　橋　寛　寿　　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩　文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験(検査)責任者
髙橋

令和 6年 3月11日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和6年3月11日 10時45分		所属	金ケ崎町	
水源の名称	高谷野原水源		採水者	石川　英博	
採水地点	高谷野原浄水場		残留塩素(現地)	0.7 mg/l	
原水・浄水の別	浄水	検番 2	天候(前日|当日)	曇り	曇り
組織名	上下水道課		気温 | 水温	9.0℃	4.0℃
検査項目	省略不可項目(浄)				
試験(検査)期日	令和 6年 3月11日 ～ 令和 6年 3月18日				
判定	×は不適合、▽は未満				
備考					

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基 1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下				
基 2	大腸菌	(－) 陰性	検出されないこと				
基 38	塩化物イオン	10.8 mg/l	200mg/l以下				
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	▽ 0.3 mg/l	3mg/l以下				
基 47	ｐＨ値	6.4	5.8 以上 8.6 以下				
基 48	味	異常なし	異常でないこと				
基 49	臭気	異常なし	異常でないこと				
基 50	色度	▽ 1 度	5度以下				
基 51	濁度	▽ 0.1 度	2度以下				

岩中水検　第1470号
令和 6年 3月18日

金ケ崎町長
髙　橋　寛　寿　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩　文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験(検査)責任者
髙橋

令和 6年 3月11日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和6年3月11日 11時25分			所属	金ケ崎町		
水源の名称	五百津水源			採水者	石川　英博		
採水地点	北部地区センター			残留塩素(現地)	0.5 mg/l		
原水・浄水の別	浄水	検番	3	天候(前日|当日)	曇り	曇り	
組織名	上下水道課			気温 | 水温	7.0℃	5.5℃	
検査項目	省略不可項目(浄)						
試験(検査)期日	令和 6年 3月11日 ～ 令和 6年 3月18日						
判定	×は不適合、▽は未満						
備考							

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基 1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下				
基 2	大腸菌	(－) 陰性	検出されないこと				
基 38	塩化物イオン	11.0 mg/l	200mg/l以下				
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	▽ 0.3 mg/l	3mg/l以下				
基 47	ｐＨ値	7.5	5.8 以上 8.6 以下				
基 48	味	異常なし	異常でないこと				
基 49	臭気	異常なし	異常でないこと				
基 50	色度	▽ 1 度	5度以下				
基 51	濁度	▽ 0.1 度	2度以下				