岩中水検　第1225号
令和 7年 1月27日

金ケ崎町長
髙　橋　寛　寿　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩　文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験(検査)責任者

令和 7年 1月20日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和7年1月20日 10時25分			所属	金ケ崎町	
水源の名称	千貫石			採水者	石川　英博	
採水地点	瘤木公民館			残留塩素(現地)	0.7 mg/l	
原水・浄水の別	浄水	検番	1	天候(前日|当日)	曇り	曇り
組織名	上下水道課			気温 | 水温	4.0℃	2.5℃
検査項目	省略不可項目(浄)					
試験(検査)期日	令和 7年 1月20日 ～ 令和 7年 1月27日					
判定	×は不適合、▽は未満					
備考						

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基 1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下				
基 2	大腸菌	(－) 陰性	検出されないこと				
基 38	塩化物イオン	10.9 mg/l	200mg/l以下				
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	▽ 0.3 mg/l	3mg/l以下				
基 47	ｐＨ値	7.2	5.8 以上 8.6 以下				
基 48	味	異常なし	異常でないこと				
基 49	臭気	異常なし	異常でないこと				
基 50	色度	▽ 1 度	5度以下				
基 51	濁度	▽ 0.1 度	2度以下				

岩中水検　第1226号
令和 7年 1月27日

金ケ崎町長
髙　橋　寛　寿　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩　文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験(検査)責任者
伊藤

令和 7年 1月20日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和7年1月20日 9時50分			所属	金ケ崎町	
水源の名称	高谷野原水源			採水者	石川　英博	
採水地点	高谷野原浄水場			残留塩素(現地)	0.7 mg/l	
原水・浄水の別	浄水	検番	2	天候(前日|当日)	曇り	曇り
組織名	上下水道課			気温 | 水温	6.0℃	9.0℃
検査項目	省略不可項目(浄)					
試験(検査)期日	令和 7年 1月20日 ～ 令和 7年 1月27日					
判定	×は不適合、▽は未満					
備考						

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基 1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下				
基 2	大腸菌	(－) 陰性	検出されないこと				
基 38	塩化物イオン	11.6 mg/l	200mg/l以下				
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	▽ 0.3 mg/l	3mg/l以下				
基 47	ｐＨ値	6.3	5.8 以上 8.6 以下				
基 48	味	異常なし	異常でないこと				
基 49	臭気	異常なし	異常でないこと				
基 50	色度	▽ 1 度	5度以下				
基 51	濁度	▽ 0.1 度	2度以下				

岩中水検　第1227号
令和 7年 1月27日

金ケ崎町長
髙　橋　寛　寿　様

岩手中部水道企業団
企業長　北上市長　八重樫　浩　文

水質試験（検査）の結果について（通知）

試験(検査)責任者

令和 7年 1月20日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

水質試験（検査）結果書　No.1

採水日時	令和7年1月20日 10時40分			所属	金ケ崎町	
水源の名称	五百津水源			採水者	石川　英博	
採水地点	北部地区センター			残留塩素(現地)	0.7 mg/l	
原水・浄水の別	浄水	検番	3	天候(前日|当日)	曇り	曇り
組織名	上下水道課			気温 | 水温	6.0℃	6.0℃
検査項目	省略不可項目(浄)					
試験(検査)期日	令和 7年 1月20日 ～ 令和 7年 1月27日					
判定	×は不適合、▽は未満					
備考						

番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)	番号	項目	検査結果	判定基準(水道法)
基 1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下				
基 2	大腸菌	(－) 陰性	検出されないこと				
基 38	塩化物イオン	11.1 mg/l	200mg/l以下				
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	▽ 0.3 mg/l	3mg/l以下				
基 47	ｐＨ値	7.3	5.8 以上 8.6 以下				
基 48	味	異常なし	異常でないこと				
基 49	臭気	異常なし	異常でないこと				
基 50	色度	▽ 1 度	5度以下				
基 51	濁度	▽ 0.1 度	2度以下				